

桃園市水資源回收中心取水資訊

單位名稱		聯絡人	電話
桃園市水務局 污水設施管理工程科		桃園北區廠-傅曄哲 復興廠-郭承濤 復興三民廠-郭承濤 大溪廠-袁柏堯 石門廠-劉韶安 龜山廠-陳亮辰 楊梅廠-黃俊壹 文青廠-蘇寧馨	03-3033604
<u>桃園北區水資源回收中心</u> 桃園市蘆竹區富華路一段 177 號	日鼎水務企業 股份有限公司	廠長-黃顯凱	03-3229688 日間取水分機： 7252、7250 夜間取水分機： 7262、7270
<u>復興水資源回收中心</u> 桃園市復興區復興區澤仁村 中山路 13 號旁(角板山公園 旁)	惠民實業股份 有限公司	操作員-游增發	0925-197230
<u>復興三民水資源回收中心</u> 桃園市大溪區三層段十三份 小段 338 地號	惠民實業股份 有限公司	操作員-劉仁欽	0912-343571
<u>龜山水資源回收中心</u> 桃園市龜山區文化村復興三 路 247 巷 30 號	豐川綠能科技 股份有限公司	廠長-李庚桓	0928-512704
<u>大溪水資源回收中心</u> 桃園市大溪區月眉 5 之 5 號	惠民實業股份 有限公司	廠長-王薪富	03-3870315
<u>石門水資源回收中心</u> 桃園市龍潭區三坑村永昌路 51 巷 160 號	惠民實業股份 有限公司	廠長-王薪富	03-4711899
<u>楊梅水資源回收中心</u> 桃園市楊梅區楊新路 3 段 4 巷 200 號	帆宣系統科技 股份有限公司	廠長-賴彥辰	03-4788612
<u>文青水源水資源回收中心</u> 桃園市龜山區文青路 383 號	建越科技工程 股份有限公司	廠長-蔣岳峰	03-3186766

桃園市水資源回收中心取水資訊

龜山水資源回收中心

取用點	桃園市龜山區復興三路 247 巷 30 號
可供取用水量	20,000CMD
取用方式	可直接 2" 快速接頭 4" 消防接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水
取用時段	全天 24 小時
水質狀況	pH：6.85 COD：13.64mg/LSS：3.98mg/L 大腸桿菌群：6.06*10 ³ CFU/100mL
取用地點照片	 

桃園市水資源回收中心取水資訊

桃園北區水資源回收中心

取用點	桃園市蘆竹區富華路一段 177 號	
可供取用水量	MBR 放流量	6,000CMD
	放流量	44,000CMD
取用方式	MBR 放流量	可直接 3 英吋快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水
	放流量	
取用時段	全天 24 小時	
水質狀況	MBR 處理後放流水	pH：7.1 COD：10.05mg/LSS：2.5mg/L 大腸桿菌群：無檢出(低於偵測極限)
	放流水	pH：6.93 COD：28.68mg/LSS：10.85mg/L 大腸桿菌群：1.63*10 ⁴ CFU/100mL
取用地點照片	MBR 處理後放流水取水口	
	放流水取水口	

桃園市水資源回收中心取水資訊

大溪水資源回收中心

取用點	桃園市大溪區月眉里6鄰月眉5-5號
可供取用水量	3,750CMD
取用方式	可直接快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水
取用時段	全天24小時
水質狀況	pH：6.85 COD：13.64mg/LSS：3.98mg/L 大腸桿菌群：6.06*10 ³ CFU/100mL

取用地點照片



桃園市水資源回收中心取水資訊

石門水資源回收中心

取用點	桃園市龍潭區永昌路 51 巷 160 號
可供取用水量	3,000CMD
取用方式	可直接 2 英吋快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水并取水
取用時段	全天 24 小時
水質狀況	pH：7.01 COD：13.2mg/LSS：3.25mg/L 大腸桿菌群 4.93×10^3 CFU/100mL




取用地點照片



桃園市水資源回收中心取水資訊

復興水資源回收中心

取用點	桃園市復興區角板段 982-5、1002-1、1003-1 等 3 筆(角板山公園旁)
可供取用水量	200CMD
取用方式	取用單位需自備抽水馬達
取用時段	上午 8 時至下午 5 時
水質狀況	pH：6.97 COD：12.86mg/LSS：5.38mg/L 大腸桿菌群 5.11×10^3 CFU/100mL
取用地點照片	

桃園市水資源回收中心取水資訊

楊梅水資源回收中心


取用點	桃園市楊梅區楊新路3段4巷200號
可供取用水量	1,000CMD
取用方式	可直接快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水
取用時段	全天24小時
水質狀況	pH：6.91 COD：19.21mg/LSS：11.68mg/L 大腸桿菌群 8.31×10^4 CFU/100mL

取用地點照片



桃園市水資源回收中心取水資訊

復興三民水資源回收中心

取用點	桃園市大溪區三層段十三份小段 338 地號
可供取用水量	100CMD
取用方式	取用單位需自備抽水馬達
取用時段	上午 8 時至下午 5 時
水質狀況	pH：7.08 COD：14.64mg/LSS：9.43mg/L 大腸桿菌群：4.93*10 ³ CFU/100mL
取用地點照片	

桃園市水資源回收中心取水資訊

文青水源水資源回收中心

取用點	桃園市龜山區文青路 383 號
可供取用水量	4000 CMD
取用方式	3/4 吋管*2 與 1 1/2 吋管*1 取用單位需自備水管
取用時段	上午 8 時至下午 5 時
水質狀況	pH : 6.97 COD : 13.53 mg/L SS : 0.45 mg/L 大腸桿菌群 : 1.50E+01 CFU/100mL

取用地點照片

